广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2026〕5号

广州市增城区发展和改革局关于广州东部中心瓜岭变电站110千伏管沟建设工程项目建议书的批复

广州市增城区公共建设项目管理服务中心：

你单位报送《关于申请审批广州东部中心瓜岭变电站110千伏管沟建设工程项目建议书的函》（增公建中心函〔2026〕22号）及有关资料收悉。经研究，现就项目建议书批复如下：

一、为完善110千伏瓜岭变电站电网系统的基础设施，原则同意广州东部中心瓜岭变电站110千伏管沟建设工程项目建设（投资项目统一代码：2507-440118-04-01-668296）。项目建设地点位于新塘镇。

二、建设规模和建设内容。项目新建110千伏电力管沟路径长度共约1.482km，其中单排3回电缆沟长度约0.34km，3回水平定向钻铺

管长度0.75km，明挖铺设排管长度0.392km。

三、投资估算及资金来源。项目总投资估算2904.62万元，其中工程费用1635.99万元，工程建设其他费1170.88万元，预备费97.75万元。项目建设资金通过发行地方政府专项债券解决，剩余建设资金由区财政资金安排。

四、建设管理模式。项目由广州市增城区公共建设项目管理服务中心组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

七、涉及古树名木和历史文化名城、名村（传统村落）、街区，以及历史地段、文物建筑、历史建筑，以及征地拆迁的项目，应按相关法律法规规定办理。

附件：广东省工程招标核准意见表

公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区住房和城乡建设局，增城供电局。

广州市增城区发展和改革局办公室　　2026年1月19日印发

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：广州东部中心瓜岭变电站 110 千伏管沟建设工程

项目代码：2507-440118-04-01-668296

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							核准
设计							核准
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							核准
主要设备							
重要材料							
其他							

核准意见：

1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令 第 16 号）的规定，对建筑工程、安装工程全部招标。

2、招标组织形式：委托招标。

3、招标方式：公开招标。

4、勘察、设计、监理单项服务合同估算价低于 100 万元，不纳入必须进行招标的范围。

核准部门盖章

2026 年 1 月 19 日